

ИП Кузнецова Мария Владимировна
ОГРНИП 312663319400023 ИНН 663304755483
СРО-П-144-03032010

О возможности проведения реконструкции здания МБОУ ВСОШ,
с целью обеспечения доступности маломобильных групп населения,
по адресу: Свердловская обл., г. Сухой Лог, пр. Строителей, д. 7.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О состоянии строительных конструкций строения

0049-23

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

8 ВЫВОДЫ

Основываясь на вышеизложенном можно сделать вывод пребывания людей МГН групп М2-М4 в помещениях МБОУ ВСОШ, расположенных по адресу: Свердловская обл, г. Сухой Лог, проезд Строителей, д. 7 невозможно. Проведение перепланировки внутреннего пространства помещений и реконструкции несущих конструктивных элементов нецелесообразно из-за отсутствия технической возможности организации основного доступа в помещения 3-го этажа и обеспечения безопасности при эвакуации.

						0049-23.ПЗ	Лист
Изм.	Колн	Лист	№Фак	Подпись	Дата		12